



- Megjegyzés**
- A gázvezeték gázvezeték anyaga fekete acélcs az MSZ EN 10220 szerinti közepes falvastagságú cs vezeték, kötése hegesztett, kivételes esetben alkalmazható menetes kötés, itt azonban GUMIAN-G pasztás polipropilén szál, vagy TEFLON szalag-tömítést kell alkalmazni.
 - A beépítésre kerül "C" típusú kondenzációs gázkazán C₆₃ (C₃₃) típusú készülék a helyiség levegőjét független üzemmódban működtetik.
 - A tervezett zártházas elzáró szerelvények EFFEBI VENUS 1022, PN10 típusúak.
 - A beépített idomok csak a gyártó által engedélyezett kivitelűek lehetnek, a vezetékkel azonos minőségű és m. bizonylattal igazolt anyagból készülhetnek.
 - **Kivétel: kötelező az építet vagy saját maga által kívánt tervváltoztatás esetén a tervező hozzájárulását kérni. Tervezői hozzájárulás nélkül végrehajtott tervmódosítás, a tervező felelősségének megszegésével jár. Kivételzés során felmerülő problémák tisztázása tervezés és a kivételzés során történhet.**
 - A tervekkel elterelni csak a felelős tervező írásos hozzájárulásával lehet.

Z-GÉPÉSZETTEL Mezőberény, Madách Imre u. 2. mobil: 20/9477-995, e-mail: zgepeszet@gmail.com Ez a terv a Z-Gépészet szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása, vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével történhet.			
Munka megnevezés:	GÁZELLÁTÁS ALAPRAJZ	Rajzszám:	Lapméret:
Építet:	Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00051 Biharugra Községi Önkormányzat 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25.	Méretarány:	Fájl neve:
Építés helye:	Biharugrai Szabó Pál Könyvtár épületének energetikai fejlesztése 5538 Biharugra, Erzsébet u. 25. Hrsz.: 13/1.	Tervszám:	
Rajzoló/ajánló:	KECSKEMÉTI GYÖRGY	Tervező/ajánló:	ZOLNAI GYÖRGY G-T/04-274-2001
Dátum:	2018. 07. 15.	Terv típusa:	ENGEDELY TERV